

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	绵阳市经开区邦信能源有限公司松垭加油站		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	绵阳市经开区邦信能源有限公司松垭加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省绵阳市经开区松垭镇文华街附 9 号			
	项目简介	设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（1 个 22m³ 的 92#汽油罐、1 个 20m³ 的 92#汽油罐、1 个 18m³ 的 95#汽油罐、1 个 25m³ 的 0#柴油罐）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 1. 9	报告提交时间	2025. 5. 12	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 23			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：绵阳市经开区邦信能源有限公司松垭加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	绵阳市游仙区邦诚能源有限公司绵梓加油站		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	绵阳市游仙区邦诚能源有限公司绵梓加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省绵阳市仙海区沉抗镇锦屏村 1 组 200 号			
	项目简介	设非承重式地埋双层 SF 储油罐 6 个（2 个 0#柴油 20m³、1 个 92#汽油 20m³、1 个 95#汽油 20m³，2 个备用储罐）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 1. 9	报告提交时间	2025. 3. 13	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 23			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：绵阳市仙海区邦诚能源有限公司绵梓加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川九盛达科技有限责任公司 5 万吨/年三氯化铝联产氯化铁、次氯酸钠项目安全预评价		行业类别	石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川九盛达科技有限责任公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省凉山彝族自治州德昌新材料化工园区			
	项目简介	项目备案建设内容：5 万吨/年三氯化铝联产氯化铁、次氯酸钠项目，占地面积：9152.73 m²，建筑面积：5045.4 m²。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 1. 17	报告提交时间	2025. 4. 8	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，四川九盛达科技有限责任公司 5 万吨/年三氯化铝联产氯化铁、次氯酸钠项目主要危险有害因素有火灾、容器爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、高处坠落、粉尘等。应重视的安全对策措施为：后续设计、生产运行过程、“两重点一重大”、检修与特殊作业、安全管理及事故应急、安全“三同时”管理等方面的措施。项目选址、周边环境关系及总平面布置满足法律法规的规定及标准规范的要求，项目采用的工艺技术及选用的设备设施符合国家产业政策要求，因此本项目的安全条件符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求，风险程度可控。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川先易达农化有限公司年产 10000 吨 IMDA 改造及配套项目安全预评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川先易达农化有限公司		项目性质	改建
	项目地址	四川省广安经济技术开发区新桥园区科塔大道 8 号			
	项目简介	主要建设内容及规模：改造原乳油颗粒剂车间生产线为年产 10000 吨 IMDA 生产线及配套设施。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 26	报告提交时间	2025. 6. 3	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，四川先易达农化有限公司年产 10000 吨 IMDA 改造及配套项目主要危险有害因素有火灾、爆炸、腐蚀、中毒窒息、化学灼烫、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等。应重视的安全对策措施为：后续设计、生产运行过程、“两重点一重大”、设备设施检修、安全管理及事故应急等方面的措施。项目选址、周边环境关系及总平面布置满足法律法规的规定及标准规范的要求，项目采用的工艺技术及选用的设备设施符合国家产业政策要求，因此本项目的安全条件符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求，风险程度可控。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	立邦涂料（成都）有限公司危险化学品经营专项安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	立邦涂料（成都）有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市经济技术开发区成龙大道 600 号			
	项目简介	经营危险化学品的建筑物包括一期甲类库房、二期甲类库房，经营的品种包括丙烯酸酯类树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、聚酯树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、涂料用稀释剂、烯类树脂涂料、环氧漆固化剂、2-丁氧基乙醇、乙醇（无水）、氨基树脂涂料、甲聚氨酯固化剂、乙醇溶液[按体积含乙醇大于 24%]（即 1%酚酞指示剂）、脱漆剂（即 NP CLEANER-01 清洗剂（SFTM））。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 8	报告提交时间	2025. 6. 20	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：立邦涂料（成都）有限公司经营的危险化学品符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令（2012）55 号，原安监总局令（2015）79 号修改）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	新津县五津镇金鑫气体经营部经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	新津县五津镇金鑫气体经营部		项目性质	其他
	项目地址	成都市新津区花桥街道蔡湾村2组1号			
	项目简介	储存零售氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、乙炔、丙烷、混合气（氩气和二氧化碳、压缩的或液化的）等气瓶			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 1. 15	报告提交时间	2025. 1. 24	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，新津县五津镇金鑫气体经营部符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号,79号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件，符合危险化学品经营许可证的发证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都金山化学试剂有限公司安全现状评价		行业类别	石油加工业,化学原料、化学产品及医药制造业	
	项目业主	成都金山化学试剂有限公司		项目性质	其他	
	项目地址	四川天府新区新兴街道庙山村 2 组 300 号				
	项目简介	企业生产重铬酸钾 1 吨/年、重铬酸钠 0.5 吨/年、重铬酸铵 1 吨/年、氯化铜 5 吨/年、氢氟酸 0.5 吨/年、溴酸钾 0.5 吨/年、盐酸 300 吨/年、硝酸 200 吨/年、硫酸 400 吨/年、硝酸镍 0.05 吨/年、硝酸铜 0.02 吨/年、硝酸银 0.01 吨/年、硝酸钡 0.025 吨/年、硝酸铅 0.1 吨/年				
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林		
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风		
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海		
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海		
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智				
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 5. 10	报告提交时间	2024. 10. 8		
	安全评价类型	安全现状评价				
	到现场开展评价活动人员	石金海				
	到现场开展评价活动时间	2024. 5. 31				
	评价机构认为需要公开的其他信息					
	评价结论	综上所述,成都金山化学试剂有限公司符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求,安全风险可接受,满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原安监总局令第 41 号,79 号令修改)和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》(川安监〔2012〕109 号)的要求,符合安全生产条件,具备安全生产许可证的换证条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都惠康化工有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都惠康化工有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市双流区彭镇岷江村二组 302 号			
	项目简介	企业生产含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点<60℃]1500 吨/年（丙烯酸酯类树脂涂料 260 吨/年、醇酸树脂涂料 505 吨/年、聚酯树脂涂料 350 吨/年、涂料用稀释剂 305 吨/年、7110 甲聚氨酯固化剂 80 吨/年***			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 12. 2	报告提交时间	2025. 4. 3	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 12			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都惠康化工有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，生产场所、生产设备设施、安全管理及措施符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，79 号令修改）和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109 号）的要求，符合安全生产条件，具备安全生产许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳雄州大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市简阳市回龙大道 279 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳雄州大道加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（2 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、1 个 0#30m³ 的柴油罐），加油站总容积为 105m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳雄州大道加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱建	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 5. 21	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳雄州大道加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司二环路金美加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市成华区二环路东三段 9 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司二环路金美加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、1 个 98#30m³ 的汽油罐），加油站总容积为 90m³。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司二环路金美加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱建	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9		报告提交时间	2025. 6. 11
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 4			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司二环路金美加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州丽春加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市彭州市丽蓉大道 475 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州丽春加油站油罐储存能力为：1 个 30m3 的 0#柴油，2 个 30m3 的 92#汽油，1 个 30m3 的 95#汽油，油罐总容积 105m³（柴油折半计算）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州丽春加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司		机构负责人	赵军林
	技术负责人	朱建		过程控制负责人	崔风
	项目评价组长	周汉国		报告编制人	石金海
	报告审核人	于在明		项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9		报告提交时间	2025. 6. 18
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州丽春加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全现状评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	福华通达化学股份公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	福华通达化学股份公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省乐山市五通桥区金粟镇			
	项目简介	福华化学公司主要生产包括有草甘膦、草甘膦铵盐、水剂、可溶粒剂、亚磷酸二甲酯、甘氨酸、氯化铵等非危险化学品以及氯甲烷、氢氧化钠、甲缩醛、三氯化磷、氯（液化的）、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）、氢气、盐酸、六亚甲基四胺、多聚甲醛、甲醛溶液、氯乙酸、过氧化氢溶液（含量＞8%）和亚磷酸等危险化学品。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周汉国、潘永华	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 10. 18	报告提交时间	2025. 4. 12	
	安全现状评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、潘永华			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 29			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：福华通达化学股份公司按照国家和行业的有关标准和规范要求，进行生产管理，生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家有关法律法规和标准规范的安全要求，安全风险在可控范围内，外部安全防护距离符合要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令第 41 号，原国家安监总局令第 79 号、第 89 号修订）、《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109 号）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	巴中巨能石化有限责任公司平昌加油加气站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	巴中巨能石化有限责任公司平昌加油加气站		项目性质	其他
	项目地址	四川省巴中市平昌县佛头山文化产业园龙潭溪社区高速公路西互通东侧			
	项目简介	巴中巨能石化有限责任公司平昌加油加气站（加油部分）油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（2 个 0#30m³ 柴油罐、1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐），加油站总容积为 90m³（柴油折半计）；CNG 储气井 3 口（高中低压比例按照 5：4：3 设置），总容积 24m³。 按照等级划分标准，巴中巨能石化有限责任公司平昌加油加气站属于二级加油加气合建站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 13	报告提交时间	2025. 2. 28	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	巴中巨能石化有限责任公司平昌加油加气站（加油部分）符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，符合经营危险化学品的安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	巴中巨能石化有限责任公司兴文加油加气站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	巴中巨能石化有限责任公司兴文加油加气站		项目性质	其他
	项目地址	四川省巴中市经济开发区时新街道办事处安康路 5 号			
	项目简介	巴中巨能石化有限责任公司兴文加油加气站（加油部分）油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（停用油罐一座）（1 个 0#40m³ 柴油罐、1 个 92#40m³ 的汽油罐、1 个 95#40m³ 的汽油罐），加油站总容积为 100m³（柴油折半计）CNG 储气井 4 口，总容积 24m³。 按照等级划分标准，巴中巨能石化有限责任公司兴文加油加气站属于二级加油加气合建站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 13	报告提交时间	2025. 4. 7	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 18			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	巴中巨能石化有限责任公司兴文加油加气站（加油部分）符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，符合经营危险化学品安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都市新都区柏水加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都市新都区柏水加油站		项目性质	其他
	项目地址	成都市新都区斑竹园镇柏水村六社			
	项目简介	成都市新都区柏水加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（1 个 92#50m³ 的汽油罐、1 个 92#/95#50m³ 隔仓汽油罐、1 个 0#50m³ 的柴油罐），加油站总容积为 125m³（柴油折半计）。 按照等级划分标准，成都市新都区柏水加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 24	报告提交时间	2025. 4. 18	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 5			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都市新都区柏水加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	绵阳市游仙区新融加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	绵阳市游仙区新融加油站		项目性质	其他
	项目地址	绵阳市游仙区新桥镇玉泉村			
	项目简介	绵阳市游仙区新融加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（2 个 50m ³ 的 0#柴油储罐、1 个 50m ³ 的 92#汽油储罐、92#/95#汽油隔仓罐 1 个（92#24m ³ ，95#26m ³ ）），加油站总容积为 150m ³ （柴油折半计）。 按照等级划分标准，绵阳市游仙区新融加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 11	报告提交时间	2025. 6. 27	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 21			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	绵阳市游仙区新融加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	绵阳市游仙区玉溪加油站胜利分站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	绵阳市游仙区玉溪加油站胜利分站		项目性质	其他
	项目地址	绵阳市游仙区街子乡回龙村一社			
	项目简介	绵阳市游仙区玉溪加油站胜利分站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（0#柴油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），92#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），92#/95#汽油隔仓罐 1 个（92#20m ³ ，95#10m ³ ），加油站总容积为 75m ³ （柴油折半计）。 按照等级划分标准，绵阳市游仙区玉溪加油站胜利分站属于三级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 11	报告提交时间	2025. 4. 18	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 18			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	绵阳市游仙区玉溪加油站胜利分站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司港城大道服务区加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸县得胜镇桐乐村 3 组			
	项目简介	中海油销售四川有限公司港城大道服务区加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（1 个 92#50m³ 的汽油罐、1 个 95#50m³ 的汽油罐、2 个 0#50m³ 的柴油罐），加油站总容积为 150m³（柴油折半计）。 按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司港城大道服务区加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 3. 15	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 17			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司港城大道服务区加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川启阳嘉弘能源科技有限责任公司四川天府新区启阳汽车田园2号地块综合能源站项目（加油部分）安全设施竣工验收评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川启阳嘉弘能源科技有限责任公司		项目性质	新建
	项目地址	成都市天府新区万安镇韩婆岭村第三村民小组			
	项目简介	本项目为二级加油与 LNG 加气合建站，设有充电停车位3个（3枪）；设置洗车机一台，加油罩棚设置光伏太阳能板，增加储能柜一个。项目建成后，计划年销售汽油9000吨，柴油3000吨，LNG 3650吨。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 7. 13	报告提交时间	2025. 4. 18	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：四川启阳嘉弘能源科技有限责任公司四川天府新区启阳汽车田园2号地块综合能源站项目（加油部分）位于成都市天府新区万安镇韩婆岭村第三村民小组，建设完成后等级为二级加油加气（LNG）合建站，项目在建设过程中落实了安全设施设计专篇中提出的安全对策措施，工艺方案、站址选择、站区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，符合安全设施竣工验收条件，满足核发危险化学品经营许可证的条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	乐山市锐辰绿乡环保科技有限公司新建年产 20 万吨环保处理剂项目安全预评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	乐山市锐辰绿乡环保科技有限公司		项目性质	新建
	项目地址	乐山五通桥化工园区（五通桥区金粟镇会云村六组）			
	项目简介	本项目占地面积约 8.5 亩。新建办公楼、生产车间等建构筑物。新购置 50 立方米反应釜 2 台套，3 立方米反应釜 2 台套，硫酸储存 1 个，液氨储存 1 个，盐酸储存罐 4 个，硫酸铝储存罐 1 个，聚合氯化铝储存罐 2 个，聚合氯化铝储存池 6 个，氨水槽 2 个等配套辅助设施，形成 4 万吨/年无铁硫酸铝、8 万吨/年聚合氯化铝和 8 万吨/年氨水生产能力；形成 800 立方米盐酸、120 立方米硫酸、490 立方米氨水储存能力。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 3. 5	报告提交时间	2025. 4. 21	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 3. 28			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，乐山市锐辰绿乡环保科技有限公司新建年产 20 万吨环保处理剂项目周边关系、总平面布置和工艺装置从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准规定的安全要求。在采取本安全预评价报告提出的各项安全对策措施及建议后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。项目危险因素在可控制的范围内。			